



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 № 777

КНМ № 71210061000201420319 от 01.12.2021 г.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий. QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1,

тел.: 8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 257/1/1-3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 7

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора внутренней службы Ерзаулова Алексея Александровича № 257 от 01.12.2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период с:

«02» декабря 2021 г. с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

проведено: внеплановая выездная проверка по адресу: 301632, Тульская область, Узловский район, п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Пионеров, д. 1а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МКДО д/с № 7 Букреева Елена Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Не обеспечено соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, не проведена модернизация и не приведена автоматическая установка пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.</p>	<p>ст. 83,84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; п.6 Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»</p>	01.04.2022	
2.	<p>В здании детского сада в помещениях размещение пожарных извещателей не соответствует п. 6.6 СП 484.1311500.2020</p>	<p>ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; п. 6.6 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»</p>	01.04.2022	
3.	<p>Не обеспечено хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ</p>	<p>ст. 83,84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479</p>	01.04.2022	



от 16.09.2020г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МКДО д/с № 7

Букреева Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор Узловского, Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору, Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, капитан внутренней службы Черных Владимир Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись)