



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrm@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1,
тел.: 8(48731) 6-02-07. onduzlovaya@yandex.ru

ПРОТОКОЛ № 227

об административном правонарушении

02.12.2021 г.

(дата составления)

п. Дубовка

(место составления: город район)

Я, государственный инспектор по пожарному надзору

Стрший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

Тульской области капитан внутренней службы Черных Владимир Алексеевич

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) должностного лица / гражданина (ки):

- | | |
|---|--|
| 1. Фамилия, имя, отчество | <u>Букреева Елена Николаевна</u> |
| 2. Дата и место рождения | <u>25.10.1971 г.р. пос. Дубовка гор. Узловая Тульская обл.</u> |
| 3. Место жительства и телефон | <u>г. Узловая, ул. Первомайская, д. 79, корп. 2, кв. 38</u> |
| 4. Семейное положение | <u>не замужем</u> на иждивении <u>нет</u> |
| | <small>(количество человек)</small> |
| 5. Место работы (учебы) | <u>Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7</u> |
| 6. Занимаемая должность | <u>Заведующий</u> |
| 7. Заработная плата (иной доход) | <u>25000 рублей</u> |
| 8. Документ, удостоверяющий личность | <u>Паспорт 7016 № 698658 выдан ОУФМС Тульской области в Узловском районе 29.11.2016 г.</u> |
| 9. Ранее к административной ответственности | <u>не привлекалась</u> |

(указывается "не привлекался" или "привлекался" с указанием даты)

не обеспечил (а) (нарушил) (а) выполнение требований пожарной безопасности

02.12.2021 г. в 11 ч. 50 мин по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Пионеров, д. 1а

(указывается дата, время, адрес и место совершения правонарушения)

установленных ст. 34; 37; 38 № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «Федеральный закон о пожарной безопасности»;

(указываются законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности

(ППБ, ГОСТ, СНиП, правила пользования и содержания противопожарного инвентаря, оборудования, средств АПЗ), дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста, номера статей, пунктов, нарушение которых допущено)

Федеральные законы; Нормы пожарной безопасности; Приказы МЧС России; своды правил, национальные стандарты и нормативные документы по пожарной безопасности.

а именно: являясь ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности

(указываются существо правонарушения)

1	Не обеспечено соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, не проведена модернизация и не приведена автоматическая установка пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.
	<i>ст. 83,84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; п.6 Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»</i>
2	В здании детского сада в помещениях размещение пожарных извещателей не соответствует п. 6.6 СП 484.1311500.2020

	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; п. 6.6 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»
3	Не обеспечено хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ
	ст. 83,84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Указанные нарушения выявлены 02.12.2021 г. в ходе обследования (проверки) Тульская область, Узловский район, п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Пионеров, д. 1а

(указывается наименование населенного пункта, организации объекта, подвергнутого контролю)

Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ:

- _____

фамилия, имя, отчество

адрес места жительства

подпись свидетеля
- _____

фамилия, имя, отчество

адрес места жительства

подпись свидетеля

Потерпевшие, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ:

- _____

фамилия, имя, отчество

адрес места жительства

подпись потерпевшего

Подпись лица, составившего протокол:



 (подпись) **В.А. Черных**
 (Фамилия, инициалы)

Права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ, (знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника; иными процессуальными правами), ч. 3 ст. 24.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (лица присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела) и ч. 1 ст. 51 Конституции РФ (ни кто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников), мне разъяснены и понятны.

Букреева Елена Николаевна

(фамилия, инициалы, подпись)

Я извещен(а) о том, что возбужденное в отношении меня дело об административном правонарушении

будет рассматриваться "02" декабря 2021 г. в 13 ч. 00 мин.,

в ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области по адресу:

Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1

и предупрежден(а), что в случае моей неявки и не поступлении от меня в соответствии со ст.25.1 ч. 2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

С протоколом ознакомлен (от подписи отказался):

02.12.2021

 (дата, подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

(в случае отказа от подписи делается соответствующая запись)

Объяснения нарушителя по содержанию протокола:

с протоколом согласен

К протоколу прилагается: Копии приказа о назначении на должность, копия паспорта,

Копию протокола получил (а)

(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

02.12.2021

 (дата)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 в г.Тула